



## **Resultado da auditoría da rede de abastecemento de auga:**

Tendo en conta o valor do rendemento técnico hidráulico como resultado da auditoría do servizo de abastecemento de auga municipal realizada polo Concello de Oroso e subvencionada por Augas de Galicia, as perdas do sistema son dun 20,83%.